


P. M. Bunde

.....0003/...../.....



Bajorka

WNIOSKI I INTERPELACJE RADNEGO

Sesja Rady Gminy Zębowice Nr IV / VIII

z dnia 26. 03. 2019r.

Treść interpelacji:

Na prośbę mieszkańców Kasic zwracam się z prośbą o wyznaczenie uszczelnionego (przeźrzanego) hydrantu znajdującego się obok posesji nr ul. Lesnej 15. Powinno niezwłocznie przyjść kierownicy przez mieszkańców ustnie do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach wyżej wymienione sprawy nie zostały rozstrzygnięte do dnia dzisiejszego. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Kasic proszę o pilne rozstrzygnięcie sprawy

Sława Sebastian

(Podpis radnej/radnego)

Zębówice, 15.04.2019 r.

RG.0004.36.2019

Radny Rady Gminy

Sebastian Sikora

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, iż Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów jako administrator sieci wodociągowej na terenie gminy Zębówice informuje że środki na wymianę hydrantów nie są uwzględnione w taryfie zaopatrzenia w wodę oraz budżecie ZGKiW. Wszelkie zakupy są realizowane jedynie z nadwyżek środków obrotowych. Niewielka ilość środków powoduje, że zakupy ograniczają się do kilku sztuk w ciągu roku. Średni wiek hydrantów w naszej gminie wynosi 25 lat.. Stan hydrantów (korozja w miejscu styku z ziemią, powoduje uszkodzenia i dziury) jest jedną z głównych przyczyn ich niesprawności i zjawiska te występują w narastającym tempie. Na terenie gminy zamontowane są 262 hydranty. Obecnie trwa przegląd hydrantów mający na celu sprawdzenie ich stanu technicznego. Po przeprowadzonym przeglądzie zostaną przedstawione R.G. koszty wymiany hydrantów na terenie gminy. Nadmieniam, że w miejscowości Kosice w której są 22 budynki znajduje się 8 hydrantów w tym jeden uszkodzony. Natomiast w m. Łąka gdzie są 34 budynki usytuowanych jest 15 hydrantów w tym 5 uszkodzonych.

z poważaniem:

Sekretarz Gminy*mgr inż. Jan Piekielek*